

WELSTANDS- EN MONUMENTENCOMMISSIE SCHIEDAM

Aanwezig: Dhr. R. Onsia, commissielid
Dhr. W. van Nieuwland, voorzitter.

Adres: Sint Liduinastraat
Betreft: Nieuwbouw woningbouw
Datum: 23-05-2017
Status: Vooroverleg

Plan is op hoofdlijnen akkoord, door het overnemen van de karakteristieken van de omringende woningen in het ontwerp, voegen de woningen zich goed in hun omgeving.

De commissie heeft waardering voor de wijze waarop het achterterrein afgesloten is van de doorgaande weg, waardoor het zicht op de geparkeerde auto's, achtertuinten en bergingen min of meer geblokkeerd wordt.

Geadviseerd wordt de beplating tussen de entreedeuren op een duurzame wijze uit te voeren.

Ter overweging wordt meegegeven iets van de rijkdom en dynamiek van de omliggende woningen terug te laten komen in de gevels van de nieuwbouw.

De achterkanten van de woningen zullen in de praktijk ook gebruikt worden als hoofdentree, het wordt daarom aanbevolen de nodige zorg te besteden aan hekwerken en bergingen aan de achterzijde.